



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Pobočka 0100 – Praha, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, Czech Republic

vydává

OSVĚDČENÍ

č. 010-031174

Tímto osvědčením se potvrzuje, že pro stavební výrobek:
Dřevěná špaletová okna a balkónové dveře
typ ANTIK

zasklení: 1. Izolační dvojsklo – 4-12-4; 2. Sklo 4 mm (6 mm)
kování: okenní jazýček s protiplechem - okna (VBH, s.r.o.)
bezpečnostní zámek KFV – dveře (Siegnia Aubi KG)
závěsy – 3 ks TKZ EXPERT 13.5 (VBH, s.r.o.)
těsnění: materiál TPE (křídlo), silikon (zasklení)

který uvedl na trh:

Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČ 28436024

výrobna:

Třebíčská 1162/72b, 59401 Velké Meziříčí; Podlevínská 518, 507 91 Stará Paka; Zašová 660, 756 51 Zašová

vydala notifikovaná osoba **Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.** podle § 5 odst. 1
písm.b) NV č. 190/2002 Sb. a v souladu se směrnicí 89/106/EHS, ve znění směrnice 93/68/EHS,
počáteční zkoušku typu výrobku pro vlastnosti:

Vlastnost	Zjištěné hodnoty/Třídy			
	Vzorek č. 1	Vzorek č. 2	Vzorek č. 3	Vzorek č. 4
	Dvoukřídlové špaletové okno 1500 x 1500 mm	Trojkrídlové špaletové okno 1500 x 2110 mm	Jednokřídlové špaletové balk. dveře 800 x 2150 mm	Jednokřídlové špaletové okno 1200 x 1500 mm
Součinitel prostupu tepla	-	-	-	Zasklení: 4/12Ar/4; 4 $U_w = 0,96 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
Průvzdušnost	Třída 4	Třída 4	Třída 3	-
Vodotěsnost	Třída E₇₅₀	Třída E₇₅₀	Třída 4A	-
Odolnost proti zatížení větrem	Třída C5/B5	Třída C4/B4	Třída E₂₄₀₀	-
Únosnost bezpečnostních zařízení	-	Splněno bez poškození	-	-
Nebezpečné látky	Splněno – viz prohlášení výrobce			
Vzduchová neprůzvučnost	-	Zasklení: 4/12Ar/4; 4 $R_w = 43 \text{ (-2; -6) dB - TZI 4}$ Zasklení: 4/12Ar/4; 6 $R_w = 44 \text{ (-2; -7) dB - TZI 4}$	-	-

stanovené v příloze ZA normy

ČSN EN 14351-1+A1:2010

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v Protokolu o počáteční zkoušce typu výrobku č. 1020-CPD-010031095 ze dne 11. února 2013; vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Razítko TZÚS Praha, s.p.
Praha, 11. února 2013



12. 2013
Ing. Iveta Jiroutová
ředitelka pobočky Praha
Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p.